

**Stadt Auerbach i.d.OPf.**

**30.09.2025**

## **Bekanntmachung**

Das städt. Wasserwerk gibt aufgrund der letzten Wasseruntersuchung der N-Ergie folgende Wasserwerte bekannt:

| Bezeichnung<br>Parameter                        | Maßeinheit    | Gesetzlicher<br>Grenzwert | Analysenwerte<br>Ranna-Wasser |
|---|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| PH-Wert   |               | 6,5 – 9,5                 | 7,48                          |
| Calcium   | mg/l          | 400                       | 72                            |
| Magnesium                                       | mg/l          | 50                        | 24                            |
| Eisen   | mg/l          | 0,20                      | <0,01                         |
| Mangan  | mg/l          | 0,05                      | <0,01                         |
| Blei  | mg/l          | 0,01                      | <0,003                        |
| Cadmium   | mg/l          | 0,003                     | <0,0009                       |
| Chrom   | mg/l          | 0,050                     | <0,0005                       |
| Nitrat  | mg/l          | 50                        | 22                            |
| Kupfer  | mg/l          | 2,0                       | 0,02                          |
| Nickel  | mg/l          | 0,020                     | 0,005                         |
| Pflanzenschutz-<br>mittel + Biozid-<br>Produkte | yg/l          | 0,50                      | nicht nachweisbar             |
| Gesamthärte                                     | °dH<br>mmol/l |                           | 15,6<br>2,78                  |

### **Härtebereich Millimol Calciumcarbonat je Liter**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| weich  | weniger als 1,5 |
| mittel | 1,5 bis 2,5     |
| hart   | mehr als 2,5    |

|                     |
|---------------------|
| <b>°dH</b>          |
| weniger als 8,4 °dH |
| 8,4 bis 14 °dH      |
| mehr als 14 °dH     |

**Der Härtebereich des Trinkwassers liegt bei 3.**



*Joachim Neuß*  
**Joachim Neuß**  
Erster Bürgermeister